

## ПРОТОКОЛ № 745

### заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 23 августа 2022 г.

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Бычков Андрей Викторович

Оболонский Алексей Петрович;

Конкин Андрей Андреевич;

Попков Максим Евгеньевич.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовали:

Представители членов СРО «КРС» от:

№	Наименование компании	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1	ООО «РЭС»	7703639379	Грибков И.П., инженер.

#### **Повестка дня заседания:**

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «РЭС» за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

#### **По 1-му вопросу повестки дня:**

Доложил врио секретаря Дисциплинарной комиссии Оболонский А.П., который сообщил, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнергострой» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 31.05.2022 № 726) выявлены следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании:

Нарушения, отраженные в протоколе ДК №726 от 31.05.2022г. (Акт КК №4708 от 20.05.2022г.), не устранены, а именно:

1. Следы протечек на болтовых креплениях ног кровельных ограждений со стороны чердака.
2. Прикарнизная щель частично забита штукатурной смесью снаружи по периметру чердака.

Далее выступил представитель ООО «РЭС» с пояснениями по предмету жалобы.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 12.08.2022 № 4778).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в

саморегулируемой организации применить к члену ООО «РЭС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21 октября 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «РЭС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21 октября 2022 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «РЭС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21 октября 2022 года.


Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:

Председатель комиссии С.А. Шистеров,  
врио секретаря комиссии А.П. Оболонский.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить:

- члену СРО «КРС» ООО «РЭС»;
- заявителям обращения.

Председатель комиссии

 С.А. Шистеров

Врио секретаря комиссии

 А.П. Оболонский.